



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.4 Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 299-04-54
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации электролаборатории
Регистрационный №1304/27 от «04» апреля 2016 г.**

Настоящее Свидетельство удостоверяет, что **передвижная** электролаборатория **ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОКОМПЛЕКТ»**, 353691, Россия, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Горького, 28, тел./факс: 8(86132) 7-18-22, 7-22-95, допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Северо-Кавказском управлении с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением **до и выше 1000 Вольт**.

Перечень разрешенных видов испытаний и измерений:

1. Измерение сопротивления заземляющих устройств (сопротивления растеканию электрического тока).
2. Проверка наличия цепи и измерение цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки.
3. Измерение сопротивления изоляции.
4. Измерение удельного сопротивления грунта.
5. Испытание автоматических выключателей
6. Испытание устройств защитного отключения.
7. Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль», измерение тока короткого замыкания петли «фаза-нуль».
8. Испытание силовых трансформаторов до 10МВА, до 10кВ.
9. Испытание силовых кабельных линий до 10кВ, в т. ч. КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена.
10. Испытание сборных и соединительных шин до 10кВ.
11. Испытание вводов и проходных изоляторов до 10кВ.
12. Испытание подвесных и опорных изоляторов до 10кВ.
13. Испытание вакуумных выключателей до 10кВ.
14. Испытание элегазовых выключателей до 10кВ.
15. Испытание предохранителей выше 1000В.
16. Испытание вентильных разрядников и ОПН до 10кВ.
17. Испытание трубчатых разрядников до 10кВ.
18. Испытание измерительных трансформаторов тока и напряжения до 10кВ
19. Испытание электродвигателей переменного тока до 10кВ.
20. Испытания воздушных линий электропередачи до 10кВ.
21. Испытание синхронных генераторов, компенсаторов и коллекторных возбuditелей до 15МВА.
22. Испытание выключателей нагрузки до 10кВ.
23. Испытание аппаратов, вторичных цепей и электропроводки на напряжение до 1000В.
24. Испытание и измерение устройств релейной защиты, автоматики и вторичных цепей электрооборудования.
25. Испытание комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки до 35кВ.

Свидетельство выдано на основании протокола № 1304/27 от «04» апреля 2016 года, заседания комиссии, назначенной приказом руководителя Управления № 1342-П от 16.12.2014 г.

Срок действия Свидетельства установлен до «04» апреля 2019 года.

Руководитель



В. И. Сергеев